

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЦЕНТР ВНЕШКОЛЬНОЙ РАБОТЫ ИМ. И.А. АЛЬБИЦКОГО ПОСЕЛКА МСТЕРА, ВЯЗНИКОВСКОГО РАЙОНА, ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»
(МБУ ДО «МСТЕРСКИЙ ЦВР»)**

Сведения о проведенных контрольных мероприятиях (проверках) надзорными органами и их результатах за 2024 год

№ п.п.	Наименование органа, осуществляющего проведение контрольного мероприятия (проверки)	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
1.	Министерство образования и молодежной политики Владимирской области	Наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности)	21.11.2024	Отсутствуют положения о структурных подразделениях (об органах управления) с приложением указанных положений в виде электронных документов, подписанных простой электронной подписью в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63 – ФЗ «Об электронной подписи»; Локальные нормативные акты образовательной организации по основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, размещенные в подразделе «Документы», содержат ссылки на утратившие силу нормативные правовые акты в сфере образования.	Внесены изменения в Локальные акты учреждения с учетом актуальных нормативно-правовых актов в сфере образования: - «Положение о правилах приёма, перевода, отчисления и восстановления обучающихся МБУ ДО «Мстерский ЦВР»; - «Положение о режиме занятий обучающихся»; - «Положение о форме периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Центр внешкольной работы им. И.А.Альбицкого поселка Мстера Вязниковского района Владимирской области».

Сведения о проведенных контрольных мероприятиях (проверках) надзорными органами и их результатах за 2023 год

Контрольных мероприятий (проверок) надзорными органами в 2023 году не проводилось.

Сведения о проведенных контрольных мероприятиях (проверках) надзорными органами и их результатах за 2022 год

№ п.п.	Наименование органа, осуществляющего проведение контрольного мероприятия (проверки)	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
--------	---	--------------------------------------	-------------------	----------------------	--

1.	Вязниковская межрайонная прокуратура	Соблюдение требований пожарной безопасности.	27.09.2022	Аварийное эвакуационное освещение не включается автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.	Выявлена причина несрабатывания функции автоматического включения освещения при отключении электропитания рабочего освещения - выход из строя аккумулятора светильника. Исправный светильник автономного аварийного освещения установлен незамедлительно.
				Системы и установки противопожарной защиты (автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) установлена более десяти лет назад, её составные части превысили предельное состояние (назначенный срок службы), комплектующие невозможно заменить на аналогичные.	Система пожарной сигнализации находится в исправном состоянии. Учредителю, в лице управления образования Вязниковского района, подана заявка на включение в план финансирования работ по установке нового оборудования АПС.